

## 水 質 検 査 項 目 一 覧

分 類	項 目	実施時期	備考
省略不可項目（11項目）	一般細菌	令和 6 年 (2024 年) 7 月 令和 7 年 (2025 年) 1 月	
	大腸菌		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		
	亜硝酸態窒素		
	塩化物イオン		
	有機物（全有機炭素（TOC））		
	PH値		
	味		
	臭気		
	色度		
	濁度		
金属等項目（5項目）	鉛及びその化合物	令和 6 年 (2024 年) 7 月	* 水質基準を満たさなかった場合は令和 7 年 (2025 年) 1 月も実施
	亜鉛及びその化合物		
	鉄及びその化合物		
	銅及びその化合物		
	蒸発残留物		
消毒副生成物（12項目）	シアン化合物イオン及び塩化シアン	令和 6 年 (2024 年) 7 月	
	塩素酸		
	クロロ酢酸		
	クロロホルム		
	ジクロロ酢酸		
	ジブロモクロロメタン		
	臭素酸		
	総トリハロメタン		
	トリクロロ酢酸		
	ブロモジクロロメタン		
	ブロモホルム		
	ホルムアルデヒド		

## 排水設備一覧

区 分		規格	雑排水管	污水管	その他	合計	単位	清掃時期		備考
								5月	11月	
庁             舎	雑排水管 污水管	φ40	5			5	m	○	○	外部管:333m
		φ50	77	168		245	m	○	○	
		φ65	21			21	m	○	○	
		φ80	42			42	m	○	○	
		φ100	165	168		333	m	○	○	
		φ150			333	333	m	○	○	
	大便器			34		34	箇所	○	○	犬けい留所 1 箇所
	小便器			19		19	箇所	○	○	
	洗面器		42			42	箇所	○	○	
	手洗器		7			7	箇所	○	○	
	流し		8			8	箇所	○	○	
	洗濯機パン		2			2	箇所	○	○	
	実験台流し		5			5	箇所	○	○	
	ホースコック		11			11	箇所	○	○	
	シャワー室		2			2	箇所	○	○	
	その他（混合栓）		10			10	箇所	○	○	
	（グレーチング・ット） 犬けい留所		2			2	箇所	○	○	
	雑排水槽				6	6	m <sup>3</sup>	○	○	
	汚水槽				6	6	m <sup>3</sup>	○	○	
外    構	ルーフドレン	φ50～ 100	28			28	箇所	○	○	
	雑排水管	φ100	34			34	m		○	
		φ150	156			156	m		○	
		φ250	262			262	m		○	
	U字溝	w240	181			181	m		○	
	靴洗場		5			5	箇所		○	
	カバードウォーク				1	1	式		○	

小計	
合計	

(別紙様式1)

## 特定建築物管理報告書

(令和 年 月分)

項 目	実 施 時 期	結 果	実 施 日	備 考
建築物環境衛生管理業務	毎 月			
空気環境の測定	5月、7月、9月、11月、1月、3月			
照度測定	5月、11月			
水質基準に関する省令による水質検査	7月、1月			
遊離残留塩素の検査	週1回			
貯水槽の清掃	9月			
排水に関する設備の掃除	5月、11月			
ねずみ等の防除	生息調査4月、10月 一斉防除7月、1月			
＜建築物環境衛生管理技術者の意見等＞				

令和 年 月 日

住 所

氏 名

印

(別紙様式2)

空気環境測定記録表

令和 年 月 日 ( )	天候		測定者	
--------------	----	--	-----	--

測定項目 基準		浮遊粉じんの量 0.15mg/m <sup>2</sup> 以下		一酸化炭素の含有率 10ppm以下		二酸化炭素の含有率 1000ppm以下 (0/10%以下)		温 度 17～28℃		相対湿度 40～70%		気 流 0.5m/sec 以下	照 度 ルクス	室内状況 居住人員 人	備 考
測定場所	測定時刻	mg/m <sup>2</sup>	平 均	ppm	平 均	ppm	平 均	乾 球	湿 球	湿 度	m/sec				
外気 (取入口付近)															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
測定機器名															

(別紙様式3)

水質検査測定報告書 (令和 年 月 分)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	特記事項
		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
検査者																		
場所	時刻																	
1 階 給 湯 室	遊離残留塩素 (0.1ppm以上)																	
	色・濁り																	
	臭い																	
	味																	
	備考																	
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		
検査者																		
場所	時刻																	
1 階 給 湯 室	遊離残留塩素 (0.1ppm以上)																	
	色・濁り																	
	臭い																	
	味																	
	備考																	
測定業者名						測定機器名												